



**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování,  
Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body,  
Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

**Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 5/2017**  
**Pobočka 0400 – Teplice**

**vydává**

podle ustanovení § 11a odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

**DODATEK**


**č. 040-075539**

**k STO č. 040-055890 ze dne 13. září 2017**

Stavební technické osvědčení č. 040-055890 vydané dne 13. září 2017 se opravuje takto:

- 1. na titulní straně**  
se mění typ / varianta výrobku na: viz popis výrobku
- 2. v bodu 1.**  
se tabulka „Základní charakteristiky betonů.“ nahrazuje tabulkou:

| označení betonu                                  | $f_{ck,cube}$<br>[N/mm <sup>2</sup> ] | stupeň vlivu<br>prostředí |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| LAC 2 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,8 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,8 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,9 – F1 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 4 | 6                                     | X0                        |
| LAC 2 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 2                                     | X0                        |
| LAC 4 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 4                                     | X0                        |
| LAC 6 - D 0,9 – F3 - CI 0,2 - D <sub>max</sub> 8 | 6                                     | X0                        |







**TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.**  
**Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE**

Akreditované laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznamovaný subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

**3. v bodu 2.**

se Požadovaná (P)/ deklarovaná úroveň (D) u sledované vlastnosti č. 9 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu mění na:

|             | průměr $x_3$ | jednotlivě   |
|-------------|--------------|--------------|
| LAC – D 0,8 | 700 – 800    | 800 $\pm$ 30 |
| LAC – D 0,9 | 800 – 900    | 900 $\pm$ 30 |


**4. v bodu 4.**

se do soupisu průkazných zkoušek doplňuje zpráva o průkazní zkoušce č. LAC 23/03

Zdůvodnění:

ad 1 až 4) došlo ke změně/rozšíření výrobního sortimentu

Zpracovatel tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:



Ing. Jan Loužil  
vedoucí posuzovatel

Platnost dodatku do: **31. října 2023**

Osoba odpovědná za správnost tohoto dodatku stavebního technického osvědčení:

Teplice, dne 16. října 2023



Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.  
zástupce vedoucího autorizované osoby 204